

Komunikat o stanie jakości wody na pływalni w Herbach

Parametr	Basen Pływacki	Brodzik	Woda wprowadzana do brodzika	Woda wprowadzana do niecki basenowej
Chlor wolny	0,52	0,56	0,59	0,55
Chlor ogólny	0,66	-	0,78	0,76
Chlor związany	0,14	0,22	0,19	0,21*
Potencjał redox	750	765	762	748
Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	0
Liczba Escherichia coli	0	0	0	0
Data badania	01-03.02.2021	01-03.03.2021	01-03.03.2021	01-03.03.2021
Ocena Państwowego Inspektora Sanitarnego	Decyzja nr NS-HKiŚ-432-14/19 z dnia 12.07.2019r. stwierdzająca, że eksploatacja była prowadzona przez Gminę w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne korzystających z obiektu			

*Przekroczenie chloru związanego – podjęto działania naprawcze polegające na dodatkowym chlorowaniu wody, po 3 godzinach od podjęcia działań parametry wróciły do normy.

Herby dnia 2021-03-04