

Komunikat o stanie jakości wody na pływalni w Herbach

Parametr	Basen pływacki	Brodzik – woda w niecce	Woda wprowadzana do brodzika	Woda wprowadzana do niecki basenowej
Chlor wolny	0,46	0,56	0,60	0,45
Chlor ogólny	0,68	-	0,73	0,60
Chlor związany	0,22	0,24	0,13	0,15
Potencjał redox	756	730	724	718
Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	0
Liczba Escherichia coli	0	0	0	0
Data badania	07-09.10.2021	07-09.10.2021	07-09.10.2021	07-09.10.2021
Ocena Państwowego Inspektora Sanitarnego	Decyzja nr NS-HKiŚ-432-14/19 z dnia 12.07.2019r. stwierdzająca, że eksploatacja była prowadzona przez Gminę w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne korzystających z obiektu			

Herby dnia 2021-10-12